

വിവരാവകാശം

നമ്പർ. ഇ3-9965/2018

നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്,  
മുഖ്യ നഗരാസൂത്രകന്റെ കാര്യാലയം,  
രണ്ടാംനില, സ്വരാജ് ഭവൻ, നന്ദൻകോട്,  
തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ നം:0471-2721447,  
ctpkeralam@gmail.com.  
തീയതി: 24/10/18

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (ടെക്നിക്കൽ) &  
നഗരാസൂത്രക  
തിരുവനന്തപുരം.

ശ്രീ. എം. ജയചന്ദ്രൻ,  
കുട്ടൻതാഴത്ത് വീട്,  
റ്റിസി-10/1538,  
വട്ടിയൂർകാവ് ബീവറേജ് ഷോപ്പിനു സമീപം,  
വട്ടിയൂർകാവ്. പി.ഒ.,  
തിരുവനന്തപുരം - 695 013

സർ,


വിഷയം:- വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന:- 1. സർക്കാരിന്റെ 12/10/18-ലെ ആർ.ഡി3/385/18/തസ്വഭവ നമ്പർ കത്ത്.
- 2. താങ്കൾ 29/09/18-ന് നൽകിയ വിവരാവകാശ അപേക്ഷ.

സൂചന (1) കത്ത് മുഖേന ഈ കാര്യാലയത്തിൽ ലഭിച്ച താങ്കളുടെ സൂചന (2) അപേക്ഷയിന്മേൽ താഴെ പറയുന്നവ അറിയിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 1 } സംശയ നിവാരണവും സൃഷ്ടികരണവും വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ  
2 } വരുന്നതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.  
5 }

ചോദ്യം 4 സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കിണറും തമ്മിലുള്ള അകലം സംബന്ധിച്ച് കെ.പി.ബി.ആർ-2011 ചട്ടം 92(4) പ്രകാരം നിലവിലുള്ള കിണറിൽ നിന്നും ചുരുങ്ങിയത് 7.5 മീറ്റർ മാറി മാത്രമേ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കാവൂ എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുന്നു.  
വിശ്വസ്തതയോടെ,

  
ഷീബാറാണി വൈ  
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (ടെക്നിക്കൽ)&  
നഗരാസൂത്രക

അപ്പീൽ അധികാരി: ശ്രീമതി. ഗിരിജ.കെ.എസ്, മുഖ്യ നഗരാസൂത്രക  
അപ്പീൽ കാലാവധി: 30 ദിവസം