

ഭരണഭാഷ മാതൃഭാഷ

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

നമ്പർ.TCPCTP/917/2019-E3

ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനറുടെ കാര്യാലയം,
നഗര-ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്,
2nd & 3rd ഫ്ലോർ, സ്വരാജ് ഭവൻ,
നന്തൻകോട്,
തിരുവനന്തപുരം, തീയതി.24/05/2019
ഫോൺ നം.0471-2721447,
ctpkeralam@gmail.com

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (ടെക്നിക്കൽ)
& ടൗൺ പ്ലാനർ,
തിരുവനന്തപുരം.

ശ്രീമതി.സ്മിത, പി.കെ.,
പ്രിൻസിപ്പാൾ,
സംസ്കൃതി സ്കൂൾ പന്താപുരം,
പോസ്റ്റ് അലംകോട്,
മലപ്പുറം ജില്ല.

സർ,

വിഷയം :- വിവരാവകാശ നിയമം 2005- പ്രകാരം മറുപടി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

- സൂചന :-
1. സർക്കാരിലെ 30/04/2019 ലെ 96/ആർ.ഡി/19/തസ്വഭവ നമ്പർ കത്ത്.
 2. താങ്കൾ സർക്കാരിൽ 17/04/2019 ൽ സമർപ്പിച്ച വിവരാവകാശ അപേക്ഷ.

സൂചന (1) കത്ത് പ്രകാരം ഈ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച സൂചന(2) വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ താഴെ പറയുന്നവ അറിയിക്കുന്നു.

കേരള പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം 2011 -ന്റെ അമ്മെൻഡ്മെന്റ് ഉത്തരവ് GO(P) No.81/2017/LSGD, Dt.31.10.2017 പ്രകാരം Group-B, Educational occupancy ഗണത്തിൽ പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് 1000 sqm ൽ അധികം plinth area ഉണ്ടായിരിക്കുകയോ, 15m-ൽ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ടായിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രം,

പെർമിറ്റിന് വേണ്ടി ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ NOC വാങ്ങിയാൽ മതി.

അഗ്നി സുരക്ഷ വകുപ്പിന്റെ NOC ലഭ്യമാക്കേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും National Building Code, Part IV ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ഫയർ സേഫ്റ്റി സംവിധാനങ്ങൾ നൽകേണ്ടതു് ഉടമസ്ഥന്റെ ബാധ്യതയാണ് .

വിശ്വസ്തയോടെ,

Sheela

ഷീബാരാണി.വൈ
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ (ടെക്നിക്കൽ)&
ടൗൺ പ്ലാനർ

അപ്പീൽ അധികാരി	-	കെ.എസ്.ഗിരിജ, ചീഫ് ടൗൺ പ്ലാനർ.
അപ്പീൽ കാലാവധി	-	30 ദിവസം.

DESPATCHED
Date... 28/5/19