

**തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ്  
ജില്ലാ ഔൺ പ്ലാനറുടെ നടപടിക്രമം, വയനാട്  
(ഹാജർ : രഞ്ജിത്ത് കെ.എസ്)**

വിഷയം :- തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്ലാനിംഗ്, വയനാട് - ലേ ഔട്ട് അപേക്ഷ - എടവക പഞ്ചായത്ത്, എടവക വില്ലേജ്, റീ സർവ്വേ നമ്പർ 127/22 പെട്ട ഭൂമിയിൽ ശ്രീ .അഹമ്മദ് കുട്ടി, ഷമീർ മൻസിൽ എന്നിവരുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് നിർമ്മാണാനുമതി ലേ-ഔട്ട് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- ശ്രീ.അഹമ്മദ് കുട്ടി, ഷമീർമൻസിൽ എന്നിവരുടെ 11/04/2024 തീയതിയിലെ അപേക്ഷ.

**ഉത്തരവ് നമ്പർ: LSGD/JD/WYD/1219/2024-F1, തീയതി: 10-07-2024**

എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എടവക വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 34 ൽ റീ .സർവ്വേ നമ്പർ 127/ 22 ൽ പെട്ട 0.0790 ഹെക്ടർ ലീസിന് എടുത്ത സ്ഥലത്തിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ലേ ഔട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു വന്ന അപേക്ഷ പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം KPBR - 2019 ലെ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായതിനാലും KPBR - 2019 ലെ ചട്ടം 5 (6) ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിനാലും KPBR - 2019 ലെ ചട്ടം 30 പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ വിധേയമായി സമർപ്പിച്ച സൈറ്റ് പ്ലാൻ പ്രകാരം ലേ ഔട്ട് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു.

കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏരിയ സ്റ്റേറ്റ് മെൻ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

AREA STATEMENT						
BUIL. NO	FLOOR	USE	BUILT UP AREA (Area in Sq.meter)		FLOOR AREA (Area in Sq.meter)	
			EXISTING	PROPOSED	EXISTING	PROPOSED
1	GROUND FLOOR	Sales BUILDING		42.00		42.00
	FIRST FLOOR	' '		30.00		30.00
2	GROUND FLOOR	Toilet		18.00		18.00
3	GROUND FLOOR	CANOPY		208.00		
<b>TOTAL</b>				<b>298.00</b>		<b>90.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>298.00</b>		<b>90.00</b>
<b>F.S.I</b>			<b>0.11</b>			
<b>COVERAGE</b>			<b>7.59 %</b>			

താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ കൃത്യമായും പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലഭ്യമാക്കേണ്ട എൻ.ഒ.സി, അനുമതി എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി/ഒക്യുപൻസി നൽകുവാ പാടുള്ളൂ. നിബന്ധനകൾ:-

1. നിർദിഷ്ട നിർമ്മാണം കെ.പി.ബി.ആർ -2019 ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുബന്ധ ഭേദഗതികൾക്കും വിധേയമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും ലേഔട്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ പ്രകാരവുമാണെന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
2. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ, സർവ്വെ നമ്പർ, വിസ്തൃതി, അതിരുകൾ, അളവുകൾ, ഉടമസ്ഥാവകാശം, നിർമ്മാണാവകാശം, എന്നിവ പരിശോധിച്ചു സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
3. കെ.പി.ബി.ആർ -2019 ചട്ടം 5 പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും നിരാക്ഷേപ പത്രം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.
4. നിർമ്മാണ സ്ഥലത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വികസന/നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ 2008-ലെ കേരള നെൽവയൽ-തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം, അനുബന്ധ സർക്കാർ സർക്കുലറുകൾ, 1967 ലെ കേരള ഭൂവിനിയോഗ ഉത്തരവ്, 1963-ലെ കേരള ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം എന്നിവ ബാധകമാകുന്ന പക്ഷം അവയ്ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം.
5. നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തു പുറമ്പോക്കു ഭൂമി ഉൾപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
6. നിർദിഷ്ട സ്ഥലത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ മാലിന്യങ്ങളും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ജല സ്രോതസ്സിലേക്കോ കലരുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.
7. കെ.പി.ബി.ആർ -2019 ചട്ടം 76 പ്രകാരം ഭൂഗർഭജല പോഷണത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മഴവെള്ള സംഭരണ സംവിധാനവും സ്ഥലത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
8. DDMA-യുടെ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരമുള്ള നിലകൾ/ഉയരനിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
9. ഒക്യുപൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങളും സാനിറ്ററി സംവിധാനങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് സെക്രട്ടറി ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.
10. **RPWD Act 2016 (Central Act 49 of 2016) പ്രകാരം കേന്ദ്രനഗരവികസന മന്ത്രാലയം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച **Harmonized Guidelines & Space Standards for Barrier Free Built Environment for Persons with Disability & Elderly Persons, National Building Code of India (2016)** - എന്നിവയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ബാധകമായ നിർമ്മാണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ പാലിച്ചിരിക്കണമെന്നു സെക്രട്ടറി ഉറപ്പാക്കണം.**
11. പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതിന് മുൻപ്, പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ 50 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസകെട്ടിടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ 24/02/2020, 18/08/2020 തീയതികളിലെ സർക്കുലർ നമ്പർ.PCB/HO/HOW/RULES 9/7/2019 പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന് ബാധകമാണോയെന്നു ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

- 12. നിർദ്ദിഷ്ട പെട്രോൾ പമ്പിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതും പുറത്തേക്കു വരുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾ മുൻവശത്തെ റോഡിലെ സുഗമമായ വാഹന ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമ ഒരുക്കേണ്ടതാണ്.
- 13. വിഭാവിത നിർമ്മാണം KPBR-2019 ചട്ടം 47 (1) പ്രകാരം **The Location and Construction of Petrol Tank & Vent Pipe-2002**-ലെ പെട്രോളിയം ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുശാസിക്കും പ്രകാരമായിരിക്കണം.
- 14. കെ.പി.ബി.ആർ -2019 ചട്ടം 76(3)(2) (അർബൻ ഫോറസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്), 47(2) (**Clear Open space of not less than 7.50 metres shall be provided all around the retail dispensing units of Fuel filling station**), 28(1) (**ACCESS TO THE PLOT**) എന്നിവ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കെ.പി.ബി.ആർ -2019 ചട്ടം 42 പ്രകാരം ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സെക്രട്ടറി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.

ഈ ഉത്തരവ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അല്ല . ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൗൺ പ്ലാനുടെ ലേ-ഔട്ട് അനുമതി ലഭിച്ച പ്ലാനുകൾ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

(അംഗീകരിച്ച സൈറ്റ് പ്ലാൻ നമ്പർ 18/2024)

ടൗൺ പ്ലാൻ, വയനാട്

സ്വീകർത്താവ് :

(ശ്രീ.അഹമ്മദ് കുട്ടി, ഷമീർ മൻസിൽ

പകർപ്പ് :

1.സെക്രട്ടറി

എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

2.അധികം